



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

« مدارک و مستندات

لازم جهت بررسی فنی درهای مقاوم در برابر حریق»

معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق

۱. ارائه گواهینامه فنی درهای مقاوم در برابر حریق از مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی؛
۲. ارائه گزارش تست (test report) درهای تائید شده (مندرج در سایت مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی)؛
۳. گواهی نصب و اجرا با ذکر مشخصات کامل درهای مقاوم در برابر حریق، مشخصات کامل پروژه (شماره پرونده، پلاک ثبتی) در سربرج و ممهور به مهر شرکت؛
۴. مشخصات کامل نصاب (نام و نام خانوادگی، کدملی، آدرس، تلفن)
۵. ارائه گواهی نمایندگی برای شرکت هایی که به عنوان نماینده شرکت های اصلی فعالیت می کنند.
۶. شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق موکلف اند تا نسبت به ارائه تمهیداتی به منظور کاهش تخلفات احتمالی و اتخاذ راهکارهای پیشنهادی از جمله طراحی و راه اندازی سامانه ای در سایت شرکت با قابلیت مشاهده کد رهگیری درج شده بر روی پلاک درها، گواهی اصالت کالا آنها و مشخصات پروژه (شماره شهرسازی ، آدرس، نام و مشخصات نصاب، نوع و میزان مقاومت در، گواهینامه و گزارش تست تائید شده مرکز تحقیقات، نام و مشخصات نمایندگان مجاز فروش) اقدام نمایند.